



Institut für Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr. 1322-CPR-5-090544/01

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Fenster mit Feuerschutzanforderungen FeuerschutzTeam Fenster (Fenster gemäß Anwendungsbereich der EN 14351-1:2006 + A2:2016)

in Verkehr gebracht unter der Firmenbezeichnung

G. Baumgartner AG
Flurstrasse 4, 6332 Hagendorn, Cham
Schweiz

und hergestellt im Herstellwerk

G. Baumgartner AG
Flurstrasse 4, 6332 Hagendorn, Cham
Schweiz

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 16034:2014

entsprechend System 1 angewendet werden und dass durch die Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers die Erfüllung der Leistungsanforderungen an das Bauprodukt gegeben ist.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18.01.2022 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das AVCP-System noch die Produktionsbedingungen im Herstellwerk wesentlich ändern oder das Zertifikat von der notifizierenden Produktzertifizierungsstelle weder ausgesetzt noch zurückgezogen wird.

Linz, 18.01.2022



Ing. Mag. Robert BRENNER
Technischer Leiter der
Zertifizierungsstelle



Dieses Zertifikat umfasst 4 Seiten.



Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
Nr. 1322-CPR-5-090544/01 vom 18.01.2022

Datenblatt für Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse nach EN 16034			
Produktname/Typenbezeichnung:	FeuerschutzTeam Fenster		
Verwendungszweck:	Raumaufteilung in Brandabschnitte		
Spezifikation:	Ein und zweiflügeliges Brandschutzfenster mit/ohne Oberlicht		
Rahmenmaterial:	Vollholz		
	Profiltiefe:	Rahmen:	≥60 - ≥80mm
		Flügel:	≥74 bis ≥88 mm
Klassifizierungsbericht Nr.:	319050905-A	Datum:	11.07.2019
		Klassifizierung:	EI2 30-C3 EW 30-C3
EXAP-Bericht Nr.:	319050905-1	Datum:	27.06.2019
Datenblatt Nr.	FST-Fenster-01	Datum:	11.11.2019
Anmerkung:	Ausführungen gemäß Klassifizierungs- und EXAP-Bericht		

Produkteigenschaften zu EN 16034 gemäß Anhang ZA.1

Wesentliche Merkmale	Anforderungs- abschnitte	Leistung		Harmonisierte Technische Spezifikation
Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand-und/oder Rauchabschnitte)	4.1	E	E 30	EN 16034:2014
		E ₁	npd	
E ₂	EI2 30			
EW	EW 30			
		npd		
Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbereitung gefordert wird)	4.2	npd		
Fähigkeit zur Freigabe	4.3	npd		
Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenster)	4.4	npd		
		C		
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe*	4.5.1	npd		
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenster) -Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) - Gegenüber Alterung ** (Korrosion)	4.5.2.1	npd,0,1,2,3		
	4.5.2.2	npd		
Fähigkeit zur Freigabe	4.10 und 4.15	npd		EN 14351-1:2006+A2:2016



***Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe gemäß EN 16034, Abschnitt 5.4.1**

Die Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe ist gegeben, wenn die elektrisch betriebene Feststellvorrichtung EN 1155 oder EN 14637 entspricht.

Die Dauerhaftigkeit zur Fähigkeit zur Freigabe wird als "Freigabe aufrechterhalten" angegeben.

**** Dauerhaftigkeit der Selbstschließung gegenüber Alterung (Korrosion) gemäß EN 16034, Abschnitt 4.5.2.2**

Die Dauerhaftigkeit der Selbstschließung gilt als nachgewiesen, wenn die an der Tür bzw. am Fenster verwendeten Baubeschläge den maßgebenden Abschnitten der in Tabelle 2 aufgeführten Produktnormen für Baubeschläge entsprechen, ausgenommen in den Fällen, in denen die Baubeschläge nach diesen Normen als nicht korrosionsbeständig eingestuft werden. Bei Baubeschlägen, die nicht durch die in Tabelle 2 aufgeführten Normen abgedeckt sind, muss nachgewiesen werden, dass sie EN 1670 entsprechen.

Die Dauerhaftigkeit der Selbstschließung gegenüber Alterung (Korrosion) der Tür bzw. des Fensters ist als „erzielt“ anzugeben.



Ing. Mag. Robert BRENNER
Technischer Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Dokument wurde digital signiert.